



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 204 del 107 SET. 2018

Oggetto: Chiusura, in via cautelativa, degli immobili adibiti a sedi delle II.SS. secondarie di secondo grado. Applicazioni misure integrative di cui alla nota del 18 aprile 2018, n. 5264 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemiladiciotto il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE, alle ore 12:50, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: "le funzioni del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Messina On.le Cateno De Luca";

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;

- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione - Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.

Cateno De Luca



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"

Servizio "EDILIZIA SCOLASTICA"

Oggetto: Chiusura, in via cautelativa, degli immobili adibiti a sedi delle II.SS. secondarie di secondo grado. Applicazioni misure integrative di cui alla nota del 18 aprile 2018, n. 5264 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

PROPOSTA

Premesso che con Ordinanza Sindacale N. 01 del 03.08.2018, ai sensi dell'art.50 D.Lgs.vo 267/2000 il Sindaco Metropolitan, ha disposto la verifica degli obblighi relativi alla vigente normativa antisismica e di prevenzione incendi sugli edifici scolastici ;

CHE dalla predetta ordinanza si rileva la carenza delle certificazioni inerenti la sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro e l'incompletezza dei fascicoli degli Istituti scolastici.

TENUTO CONTO che con la medesima Ordinanza , è stata richiesta alla IV Direzione una dettagliata relazione relative a tutte le notizie tecniche e amministrative di ogni edificio scolastico, disponendo, nel contempo, in via cautelativa ,la chiusura di tutti gli edifici sedi delle istituzioni scolastiche di 2° grado presenti sul territorio metropolitano al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

DATO ATTO che dalla relazione sulle attività di ricognizione di ogni singolo plesso scolastico, prodotta dalla IV Direzione, risulta che il 78% del totale degli stessi è privo della certificazione di vulnerabilità sismica e del certificato di prevenzione incendi nel 68% degli edifici;

Che il Sindaco con Decreto n. 188 del 23.08.2018 ha preso atto delle risultanze ;

CHE a seguito della riunione svoltasi il 28 agosto u.s. presso la Presidenza della Regione Siciliana, , è stato stabilito, fra l'altro ,di costituire l'unità di crisi regionale per la sicurezza dei plessi scolastici ed è stata data priorità al territorio metropolitano di Messina per la immediata redazione della scheda AeDES (agibilità e danno nell'emergenza sismica), a cura di una apposita *taske force*, coordinata dal Dipartimento regionale della protezione civile, in considerazione che tutti il Comuni del territorio metropolitano ricadono in zona sismica;

CONSIDERATO che la scheda AeDES è funzionale alla verifica delle condizioni strutturali degli edifici e, comunque, propedeutica alla successiva fase di verifica di vulnerabilità e redazione di eventuali progetti di miglioramento ed adeguamento strutturale;

CHE nel Decreto cd. "milleproroghe", in corso di approvazione, potrebbe essere riproposta la proroga dei termini per l'adeguamento alla normativa sismica e antincendio delle scuole (il provvedimento legislativo, dovrebbe essere approvato entro il 25 settembre p.v.);

CHE, nelle more dell'esecuzione degli interventi strutturali di cui al D.M. Interno del 21/03/2018 (indicazioni programmatiche prioritarie per l'adeguamento alla normativa antincendio dei suddetti edifici e locali), è auspicabile, anche in considerazione dell'imminente inizio dell'anno scolastico, che i Dirigenti scolastici, con il supporto tecnico dei rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'eventuale ausilio della competente IV Direzione di questa Città Metropolitana, adottino ogni idonea misura, riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per consentire, comunque, il regolare avvio dell'anno scolastico;

CHE con nota n.5294 del 18.04.2018, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono state fornite indicazioni programmatiche relativamente agli edifici scolastici che alla scadenza del 31 dicembre 2017, non sono ancora stati messi a norma dal punto di vista antincendio;

RILEVATO, a questo proposito, che nella suddetta nota N.5294/2018 sono state fornite a titolo esemplificativo, "*... alcune indicazione di misure integrative che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente*"che si riportano di seguito :

- a) Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;*
- b) Il datore di lavoro deve provvedere all'attuazione dell'informazione di lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;*
- c) tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;*
- d) devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992;*
- e) deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d'esodo e sul*

sistema di vie d'esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d'illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme;

PRESO ATTO che la nota sopra citata N.5294/2018 chiarisce, in caso di esercizio dell'attività scolastica senza SCIA, che *"... Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell'inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di prescrizioni e di obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del D.Lgs. 758/94, fornendo tempi per la regolarizzazione e prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi..."*;

RICHIAMATE le Ordinanze n. 02 del 23.08.2018, la n.03 del 04.09.2018 e la n.04 del 07.09.2018, con cui è stata disposta la revoca dell'ordinanza n. 01/18 di chiusura limitatamente ad alcuni plessi scolastici;

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione tenutasi il 31 agosto u.s. presso la Prefettura di Messina ove, tra l'altro, è stato richiesto di porre in essere ogni misura utile a consentire il regolare inizio delle attività scolastiche, nonché delle proposte emerse nel corso della riunione del 03.09.18, svoltasi con i Sindaci ed i Dirigenti scolastici presso questa Città Metropolitana;

CONSIDERATO che l'adozione delle misure integrative, come descritte in via esemplificativa nella citata nota dei VV.F. rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti scolastici, che possono anche disporre eventuale turnazione dell'orario scolastico nell'ambito del plesso di competenza o raggiungere accordi con altri Dirigenti Scolastici per l'utilizzo di plessi limitrofi, tenendo eventualmente conto anche della disponibilità manifestata dai Sindaci dei Comuni e dal Rettore dell'Università di Messina per gli edifici di rispettiva competenza ;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco della Città Messina, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. – n.220 del 05.09.2018 – per gli edifici scolastici di competenza del Comune, che modifica la precedente Ordinanza comunale , emanata ai sensi dell'art.50 dello stesso Decreto legislativo;

SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO

DECRETI


1. **MANTENERE**, la chiusura degli edifici sede degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza di quanti usufruiscono dell'immobile, fino a quando non saranno risolte le carenze delle condizioni di sicurezza conformemente alle norme vigenti;
2. **CONSIDERARE** risolte, contestualmente e automaticamente, le condizioni di chiusura, di cui al punto precedente, qualora il Dirigente Scolastico adotti idonee misure integrative come previsto dalla

circolare del Corpo Nazionale dei VV.FF. del 18.04.2018, o altre condizioni ritenute opportune sulla base di una valutazione di rischi prodotta dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per elevare le attuali condizioni di sicurezza, anche a seguito dell'acquisizione delle schede AeDES, se ritenute rilevanti in base all'anno di costruzione dell'edificio;

3. **CONSIDERARE** risolte, contestualmente e automaticamente, le condizioni di cui al precedente punto ove intervenga una norma legislativa di proroga del termine di adeguamento alla norma antincendio e di vulnerabilità sismica, fermo restando le risultanze delle schede AeDES;

4. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, al Prefetto di Messina, al Direttore Generale USR Sicilia, al Dirigente Ambito VIII di Messina, ai Dirigenti Scolastici, al Comandante Provinciale dei VV.F. ed ai Sindaci dei Comuni interessati.

Il Funzionario
Geom. ~~Antonino~~ MICELI



IL DIRIGENTE
Dott. Francesco ROCCAFORTE



UFFICIO REGIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
E DEI SOCCORSI
IN CASO DI INCENDIO
E DI ALTRI SINISTRI

Oggetto: Chiusura, in via cautelativa, degli immobili adibiti a sedi delle II.SS. secondarie di secondo grado. Applicazioni misure integrative di cui alla nota del 18 aprile 2018, n. 5264 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 07/09/2018

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco ROCCAFORTE

[Signature]

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco ROCCAFORTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

- FAVOREVOLE -

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 7/9/18

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 7/9/18 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Nome e COGNOME)
Il Dirigente
ing. A. Capomonte IN SOSTITUZIONE

[Signature]

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Nome e COGNOME)

Decreto Sindacale n. 104 del 07 SET. 2018


Oggetto: Chiusura, in via cautelativa, degli immobili adibiti a sedi delle II.SS. secondarie di secondo grado.
Applicazioni misure integrative di cui alla nota del 18 aprile 2018, n. 5264 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan


(Dott. On. Cateno DE LUCA)

Il Segretario Generale


Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
