



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° UFFICIO DIRIGENZIALE

Edilizia Scolastica e Istruzione

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel. 0907761201 Fax 0907761813

Rep. Genle N. 836 del

27/7/12

prot. n. D4/

.....

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 88 del 21-06-2012

Oggetto: Servizio di pronto intervento urgente di manutenzione straordinaria per lavori di riparazione dell'ascensore installato presso l'Istituto Tecnico Nautico "C. Duilio" di Messina.
Affidamento alla ditta ARGOWATT . s.n.c

IL DIRIGENTE

PREMESSO che tra i compiti istituzionali di questa Provincia Regionale vi è quello di provvedere alla Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Impianti Ascensori ubicati negli Istituti scolastici di competenza;
CHE l'impianto ascensore ubicato presso PLTN. "C. Duilio" di Messina, è stato inserito nel Servizio di gestione, manutenzione programmata e assistenza tecnica degli impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici provinciali, giusto ordine di servizio e di consegna n° 1886/ESV del 24/09/2010 e successiva proroga, prot. n° 1441 del 19/10/2011, all'impresa aggiudicataria, ARGOWATT s.n.c.,

CHE il Dirigente Scolastico dell'Istituto in oggetto segnalava il blocco dell'impianto derivato da un guasto alla scheda elettronica;

RITENUTO che la ditta ARGOWATT s.n.c. esecutrice dei lavori di cui sopra, dopo attenta ricognizione si è dichiarata disponibile alla riparazione di detto impianto e ha presentato un'offerta di spesa pari a €1.650,00 oltre IVA 21%, applicando quindi il ribasso pari al 35,10% con il quale la ditta si era aggiudicata i lavori suddetti, si avrà una spesa di €1.070,85 oltre IVA 21% e che pertanto l'offerta è ritenuta congrua dai tecnici di questo U.D.;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori, compresa IVA pari a €1.295,73 può essere affrontata con le risorse disponibili al capitolo 3160/10, giusta D.D. n° 121/10 del 25/10/2010;

VISTO il D.Lgs 163/2000, art. 125 comma 11, applicabile in Sicilia ai sensi della Circolare Regionale LL.PP. del 30.03.2007, che disciplina l'affidamento di servizi ed interventi in economia d'importo inferiore a euro 20.000,00 direttamente ad una ditta di fiducia da parte del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

APPROVARE l'offerta della Ditta ARGOWATT s.n.c. con sede in Via P. Umberto n° 131 sc. B, Messina per il servizio di pronto intervento urgente di manutenzione straordinaria per lavori di riparazione dell'Ascensore installato presso l'Istituto Tecnico Nautico "C. Duilio" di Messina, per l'importo totale di € 1.295,73 compresa IVA 21%;

AFFIDARE alla ditta Ditta ARGOWATT s.n.c. con sede in Via P. Umberto n° 131 sc. B, Messina il predetto pronto intervento;

FRONTEGGIARE la spesa complessiva di €1.295,73 IVA compresa, con le risorse disponibili al capitolo cap. 3160/10 giusta D.D n°121/10 d'impegno;

STIPULARE scrittura privata da inserire nella rubrica dell'Ente, per l'importo sopra specificato depurato dell'importo dell'IVA;

Si allegano: DD.DD. n°121/10

Preventivo della Ditta;

Parere della Ragioneria Generale

IL DIRIGENTE COORDINATORE

(Ing. Vincenzo Carditello)


2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 5/7/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò



SEGUE PREVENTIVO N° 39/B/2011

- Fornitura e posa in opera di n° 10 conduttori in c.a. (quattro per conduttore) in PVC, con esistente travi in ferro e assenti presenza di acqua nei sistemi.
- Smontaggio antine di cemento, smantellamento stesso e sostituzione con n° 10 antine in PVC.

Il costo dei sopra elencati lavori, comprensivo di materiali, trasporto e manodopera, è di Euro 1.050,00 oltre I.V.A.

Tanto dovevano essere con occasione pagando DISTINTI SALTI.


**OFFERTA CONGRUA
AL NETTO DEL RIBASSO
del 35,10%
IN TECNICO**

Geom. C.

N.B. ATTUALMENTE METTURI IN PROIEZIONE SUL BOX CABELETTA NON APPENA PIU' E OCCORRE CONSERVARE IL PUNTO DI INNESTO PER AFFINCHÉ POSSIATE PREVENIRE LE VARIE RISOLUZIONI DEL PROBLEMA IN MODO CHE RITENETE MIGLIORE POSSIBILE.

P.S. - CONSERVIAMO TUTTE LE FOTO E LE VIDEATE CHE CI SONO STATE FOTOGRAFATE PER IL MANTENIMENTO E LA RIPARAZIONE DELLE SCALE MOBILI E PIATTAFORME PER VEHICOLI DELLA ARRETRATA ALLA N. C. 0000 40990

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ASSESSORI, MONTECARRE, SCALE MOBILI, PIATTAFORME PER VEHICOLI DELLA ARRETRATA ALLA N. C. 0000 40990



prot. n° 1510
del 28/X/2011

SPETT.LE
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
3- DIPARTIMENTO EDILIZIA
1° UFFICIO DIRIGENZIALE
DIRIGENTE ING. V. CARDIPELLA
VIA 24 MAGGIO, 4° PIANO
MESSINA

Messina li. 26/10/2011

PREVENTIVO N° 39/B/2011

OGGETTO : LAVORI DA ESEGUIRE ALL'ASCENSORE INSTALLATO ALLA SCUOLA NAUTICO DI VIA LA FARINA - MESSINA.

In seguito alla gradita Vostra prot. N°0035063/11 ci siamo recati per effettuare la manutenzione ordinaria nell'impianto ed abbiamo constatato che c'era l'ascensore guasto. Dopo vari controlli abbiamo notato che il box montato sul tetto di cabina era pieno di acqua, causa infiltrazioni all'interno della struttura. A questo punto abbiamo effettuato le relative prove ed abbiamo appurato che per rimettere l'impianto in funzione occorre effettuare determinati lavori

Pertanto al fine di ottemperare alle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni, legge del 12.02.1995 n°547, ed alle norme sulla sicurezza degli ascensori previste dal DPR N°1497, riteniamo sia opportuno eseguire i seguenti lavori:

- Smontaggio box installato sul tetto cabina -
- Estrazione della scheda bruciata (completamente immersa nell'acqua) installata all'interno dello stesso -
- Sistemazione nel miglior modo possibile del box e rimontaggio in sede -
- Fornitura e posa in opera di n°1 scheda elettronica necessaria per il funzionamento dell'impianto -



UFFICIO REGIONALE
DIRIGENTE
Ing. V. Cardipella

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE - ASCENSORI-MONTACARICHI-SCALE MOBILI-PIATTAFORME ELEVATRICI- DITTA ABILITATA ALLA LEGGE 46/90.

COPIA UFFICIO R
3160/1c



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Realizzazione e manutenzione edifici scolastici
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel. (090)7761201 Fax (090)7761813

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 121 del 25-10-2010

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria compreso gli impianti termici e antincendio relativi a tutti gli edifici scolastici di competenza provinciale. Importo complessivo €. 246.770,00".
APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE tra i compiti istituzionali di questa Provincia Regionale vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Istituti Scolastici provinciali;

VISTO il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria compreso gli impianti termici e antincendio relativi a tutti gli edifici scolastici di competenza provinciale", dell'importo complessivo di €. 246.770,00, di cui €. 196.000,00 a b.a. oltre €. 4.000,00 per oneri sicurezza, la cui relazione tecnica si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Bilancio Provinciale con cui sono state assegnate a questo Ufficio Dirigenziale le risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi sopra citati;

TENUTO CONTO CHE la spesa di cui sopra, pari ad €. 246.770,00, trova copertura finanziaria al cap. 3160 al codice 102010300 del PEG 2010 alla voce "Manutenzione Ordinaria degli immobili adibiti ad Istituti scolastici";

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del suddetto progetto, ai sensi della normativa vigente ed al relativo impegno di spesa;

VISTA la L. 109/94;

VISTA la L.R. 7/02 e la L.R. 7/03 e succ. mod. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000;

VISTI gli artt. 4 e 17 del Decr.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA



CONFORME
ALL'UFFICIO
DIRIGENZIALE
Ing. Caratello

APPROVARE il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria compreso gli impianti termici e antincendio relativi a tutti gli edifici scolastici di competenza provinciale", dell'importo complessivo di €. 246.770,00;

FRONTEGGIARE ED IMPEGNARE la relativa spesa, pari ad €. 246.770,00, con le risorse finanziarie disponibili al cap. 3160 del Bilancio 2010, rinviando ad un successivo provvedimento gli atti relativi all'affidamento in relazione alla specificità degli interventi necessari.

La spesa del presente atto è obbligatoria ed inderogabile e se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile per l'Ente.

Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale, che sarà allegato per farne parte integrante e sostanziale.


ALLEGATI:

1. Copia relazione progetto

Messina, li _____

IL DIRIGENTE DEL 3° DIP.
Ing. V. Cardillo





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto 121 del 25-10-2010

Responsabile: III DIP. I U.D. - Realiz.ne e manut.ne ed

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LAVORI DI M.O. COMPRESO GLI IMPIANTI TERMICI ED ANTINCENDIO.

DETERMINAZIONE DIRIGENZ. 121 del 25-10-2010
Immediatamente Eseguita

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 3160 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (1020103) PRESTAZIONI DI SERVIZI
Denominato **MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 15-11-2010	260.000,00	1.863.000,00
A	Stanziamento Assesato	+	
B	Impegni di spesa al 15-11-2010	260.000,00	1.863.000,00
B1	Proposte di impegno assunte al 15-11-2010	13.230,00	1.531.061,72
C	Disponibilita' (A - B - B1)		
D	Impegno 2847/2010 del presente atto	246.770,00	331.938,28
E	Disponibilita' residua al 15-11-2010 (C - D)	246.770,00	246.770,00
			85.168,28

Fornitore: **DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE**

Visto di regolarita' contabile attestante la
copertura finanziaria

(Per l'Ufficio Impegni e Parei)

(Il Dirigente 2° Dip. 1° U.D.)
Dr. Antonino CALABRO

MESSINA, li 15-11-2010