



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 647 del 04/07/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 571 del 12/07/2019

Direzione: VI Direzione Ambiente
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **27/2019** a favore della **Ditta Casablanca Carmelo Giovanni** per lo scarico, nella rete comunale delle acque bianche, delle acque di prima pioggia e di dilavamento provenienti dai piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti **ENI S.p.a. PV 39410**, sito in Via Catania, 51 del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;

VISTA l'autorizzazione prot. n. 11740 del 13/12/1983 per l'allaccio alla rete comunale delle acque nere dei servizi igienici posti all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti rilasciata da parte della VIII Ripartizione – Servizi Tecnici del Comune di Messina allegata all'istanza;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Messina n. 41/S/2015 del 05/08/2015 Rep.n. 2280 allo scarico nella rete comunale acque bianche/meteoriche, delle acque di dilavamento dell'impianto di distribuzione carburanti **ENI S.p.a. PV 39410** che si allega in copia al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All.1);

RITENUTO che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere

VISTA emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Casablanca Carmelo Giovanni** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico, nella rete comunale acque bianche, delle acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti **ENI S.p.a. PV 39410**, sito in Via Catania, 51 del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore, oltre ad ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nell'allegato 1 dovrà:

- garantire che lo scarico in uscita dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento e di prima pioggia, conferendo gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi adette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria ed in particolare modo in occasione di ogni primo evento piovoso;

- trasmettere i risultati delle analisi all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art.2) Il gestore dovrà conferire nella rete fognaria comunale acque nere *esclusivamente* le acque dei servizi igienici, in conformità all' autorizzazione prot. n. 11740 del 13/12/1983 rilasciata dalla VIII Ripartizione – Servizi Tecnici del Comune di Messina allegata all'istanza e al regolamento AMAM;

Art. 3) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione e a Dipartimento LL.PP. eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 4) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 5) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 6) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Casablanca Carmelo Giovanni** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico, nella rete comunale acque bianche, delle acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti **ENI S.p.a. PV 39410**, sito in Via Catania, 51 del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore, oltre ad ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nell'allegato 1 dovrà:

- garantire che lo scarico in uscita dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento e di prima pioggia, conferendo gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi adette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria ed in particolare modo in occasione di ogni primo evento piovoso;
- trasmettere i risultati delle analisi all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art.2) Il gestore dovrà conferire nella rete fognaria comunale acque nere *esclusivamente* le acque dei servizi igienici, in conformità all'autorizzazione prot. n. 11740 del 13/12/1983 rilasciata dalla VIII Ripartizione – Servizi Tecnici del Comune di Messina allegata all'istanza e al regolamento AMAM;

Art. 3) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione e a Dipartimento LL.PP. eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 4) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 5) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 6) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento

Lavori Pubblici del Comune di Messina, all'ARPA ST di Messina e all'AMAM S.p.A dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di distribuzione carburanti **ENI S.p.a. PV 39410**, sito in Via Catania, 51 del Comune di Messina. Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina 04.07.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 04.07.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



MUNICIPIO DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI



Serv. n. 8 – U.O.1

AUTORIZZAZIONE n. 41...../S/2015 del 05 AGO. 2015 Rep. n. 2280

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO nella rete Comunale delle ACQUE BIANCHE/meteoriche, delle acque di dilavamento dell'impianto distribuzione carburanti PV 39410, sito in via Catania n. 51/ang. Via Bergamo - del COMUNE DI MESSINA.

- DITTA TITOLARE: **ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing – area commerciale Sicilia**
- DITTA GESTORE: **CASABLANCA Carmelo Giovanni** – Gestore della staz. Servizio ENI PV 39410– via Catania 51 ang. via Bergamo
- Progettista e Direttore dei Lavori: ing. Santo Magri

IL DIRIGENTE

- **VISTA** l'istanza del 20 gennaio 2015 e successiva integrazione del 15 giugno 2015, acquisite al protocollo generale, rispettivamente al n. 102649 in data 30.04.2015 ed al n. 142963 in data 15.06.2015, trasmesse trasmessa dalla Sig.ra Raineri Maria, nata a Messina il 03.04.1968 ed ivi residente via Polveriera coop. Caminetto n. 57/2, nella qualità di Gestore dell'impianto di "Distributore Carburanti" ENI - PV 39410 – via Catania n. 51/ang. Via Bergamo, tendente ad ottenere ***l'AUTORIZZAZIONE allo SCARICO nella rete Comunale delle ACQUE BIANCHE, delle acque di dilavamento dell'impianto distribuzione carburanti PV 39410, sito in via Catania n. 51/ang. Via Bergamo - del COMUNE DI MESSINA;***
- **VISTA** la nota d'ufficio prot. n. 128423 del 28.05.2015, relativa alla richiesta di integrazione documentale;
- **VISTA** la nota del 25 giugno 2015, acquisita al protocollo generale al n. 152870 in pari data, con la quale la Signora Raineri Maria (ex gestore dell'impianto di "Distributore Carburanti" ENI - PV 39410 – via Catania n. 51/ang. Via Bergamo), comunica di non gestire tale impianto ENI;

- **VISTA** l'istanza del 25 giugno 2015 acquisita al protocollo generale al n. 166772 in data 09.07.2015, con la quale il Sig. **Casablanca Carmelo Giovanni**, nato a Roma il 31.07.1966, nella qualità di nuovo gestore dell'attività di "Distributore Carburanti" ENI - PV 39410 – via Catania n. 51/ang. Via Bergamo", comunica il cambio gestore e trasmette la documentazione richiesta con la nota d'ufficio prot. n. 128423 del 28.05.2015;
- **VISTI** gli elaborati progettuali integrativi, redatti dall'ing. Santo Magrì, trasmessi con l'istanza del 09.07.2015 ed allegati alla presente, consistenti in:
 - Relazione Tecnica Descrittiva;
 - Elaborati Grafici.
- **VISTA** l'autorizzazione di allaccio n. 30 del 16.08.2012 rep. N. 2081, rilasciata dall'ex dipartimento OO.UU.PP. e secondarie;
- **VISTO** il 1° rinnovo - autorizzazione n. 30/bis del 09.07.2013 rep. n. 2134;
- **VISTO** il 2° rinnovo - autorizzazione n. 30/ter del 09.05.2014 rep. n. 2197;
- **VISTO** l'attestato di avvenuto allaccio alla rete Comunale delle acque bianche/meteoriche, prot. n. 266028 del 13.11.2014, rilasciato da questo dipartimento;
- **VISTO** il contratto di comodato tra, **Eni Spa** con sede in Romea e la ditta **Casablanca Carmelo Giovanni**, nato a Roma il 31.07.1966 con sede in Messina via Antonello Freri 38/A, iscritta al registro delle Imprese di Messina R.E.A. n. 211920, codice fiscale: CSBCML66L31H501Y, Partita IVA 03090630835;
- **VISTO** il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Messina del 23.06.2015 – numero REA ME – 211920;
- **VISTA** l'autocertificazione del 25.06.2015, con la quale il Sig. **Casablanca Carmelo Giovanni**, nato a Roma il 31.07.1966, nella qualità di nuovo gestore dell'attività di "Distributore Carburanti" ENI - PV 39410 – via Catania n. 51/ang. Via Bergamo", dichiara, che i residui di carburante raccolti dal disoleatore di piazzale, installato presso l'impianto oggetto della presente, verranno ritirati dalla ditta "Sicil Oil" di Spada Antonino & C., con sede in Aci Sant'Antonio – V.S. Giovanni n. 12, c.f. 03813150871, per il trasporto e successivo smaltimento;
- **VISTO** l'atto di dichiarazione di conformità valori limite emissione (D.Lgs. 152/06 art. 286 e ss.mm.ii.), rilasciato in data 25.06.2015, dal Sig. Casablanca Carmelo Giovanni, nato a Roma il 31.07.1966, nella qualità di nuovo gestore dell'attività di "Distributore Carburanti" ENI - PV 39410 – via Catania n. 51/ang. Via Bergamo";
- **VISTA** la legge regionale siciliana n. 27 del 15.05.1986;



- **VISTA** la nota integrativa del 17.07.2015, acquisita al protocollo generale al n. 178395 in data 23.07.2015, nella quale il Sig. Casablanca Carmelo Giovanni, nato a Roma il 31.07.1966, nella qualità di nuovo gestore dell'attività di "Distributore Carburanti" ENI - PV 39410 – via Catania n. 51/ang. Via Bergamo", dichiara, ad integrazione della dichiarazione relativa alla convenzione con ditte specializzate nella raccolta di oli usati, che la sua attività non presenta convenzione con alcuna ditta per il ritiro di oli in quanto essa non effettua interventi di cambio olio sulle autovettura; gli unici oli raccolti riguardano quelli derivanti dal sistema di disoleazione delle acque meteoriche di piazzale, che verranno raccolti da ditte specializzate così come già dichiarato in precedenti dichiarazioni contattate di volta in volta;
- **VISTO** il Decr. Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal Decr. Leg.vo n. 4 del 16.01.2008, dalla legge n. 36 del 25.02.2010 e dal Decr. Leg.vo n. 219 del 10.12.2010;
- **VISTA** la circolare del 4.04.2002 n. 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;
- **VISTO** il parere del CPTA di Messina reso nella riunione 30.06.2009 ratificata il 7.07.2009, acquisito al protocollo di questo Dipartimento al n. 9210 in data 18.12.2009, nel quale si esprime che le acque di dilavamento di prima pioggia dei piazzali degli impianti di carburanti possono essere recapitate nella condotta delle acque bianche/meteoriche previa preventiva separazione e trattamento delle stesse;
- **VISTO** il Regolamento del Servizio della fognatura della Città, approvato con delibera n. 2023 del 14.06.1922;
- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTA** la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita in Sicilia;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27 del 15.05.1986, Decr. Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal Decr. Leg.vo n. 4 del 16.01.2008, dalla legge n. 36 del 25.02.2010 e dal Decr. Leg.vo n. 219 del 10.12.2010, **per quattro anni, lo scarico nella rete Comunale delle acque bianche, delle acque di dilavamento previa preventiva separazione e trattamento delle stesse, dell'impianto di "Distributore Carburanti" ENI - PV 39410 – via Catania n. 51/ang. Via Bergamo**, in ditta **Casablanca Carmelo Giovanni** - impresa individuale - nato a Roma il 31.07.1966 con sede in Messina via Antonello Freri 38/A, iscritta al registro delle Imprese di Messina R.E.A. n. 211920, codice fiscale:

CSBCML66L31H501Y, Partita IVA 03090630835 - Gestore dell'impianto di "Distributore Carburanti" ENI - PV 39410 - via Catania n. 51/ang. Via Bergamo", alle seguenti condizioni:

-  Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dal Decr. L.vo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
-  I rifiuti speciali siano conferiti, ai sensi della normativa vigente, da ditte autorizzate per la raccolta e lo smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
-  Gli scarichi (acque di dilavamento) provenienti dal piazzale siano separati al fine di poter effettuare nel pozzetto di campionamento le analisi chimiche di controllo;
-  Venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque di dilavamento di prima pioggia, ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino dell'impianto;
-  Vengano pulite periodicamente le vasche con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione delle acque, al fine di garantire un sistema di trattamento sempre efficiente;
-  E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

E' fatto, altresì, obbligo di;

- a) Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) Notificare a questo Dipartimento ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- c) Autorizzare il Comune di Messina a far effettuare all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo, precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicati nel presente provvedimento e che eventuali modifiche degli stessi comportano il preventivo rilascio di nuova autorizzazione.


La ditta rimane obbligata, a far raccogliere e smaltire gli oli raccolti nel disoleatore a ditte regolarmente autorizzate, il tutto in conformità alle normative vigenti in materia.

Il RINNOVO della presente AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO dovrà essere richiesto SEI MESI prima della scadenza, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227.

La mancanza osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento, potranno comportare, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. N. 152/2006 la sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 133 e 137 dello stesso decreto e dell'art. 1 della Legge n. 36 del 25.02.2010.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi.

Il Responsabile U.O.1
Geom. Salvatore Grillo



IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Amato

Il sottoscritto Paolo Sava.....nella qualità Tecnico P.zza della P.zza.....Dichiara, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina, li 11/08/2015.....

Firma per ricevuta





Committente: Ditta: Raineri Maria Via Catania 51 - Messina

Progetto: AREA DI SERVIZIO ENI
 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA ACQUE BIANCHE
 DELL'IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN MESSINA VIA CATANIA 51, MESSINA

Sito: Via Catania 51 - Messina

Elaborato: - Relazione tecnica descrittiva

Revisione	Data	Redazione	Per.Ind. S.Sava	Commessa	12229
00	23.06.2015	Verifica	Per.Ind. S.Sava	Progetto	Aut.SC
		Approvaz.	Dott. ing. Santo Magri	Elaborato	01
				Scala	1:100
				Scala plot	10:1

Il Committente
 Stazione di Servizio ENI
 di Casablanca Carmelo Giovanni
 Via Catania, 51 (Angolo Via Belgamo)
 98124 MESSINA
 Cod. Fisc. CSB CML 66L31 H501Y
 Partita IVA: 03 090 630 885

Il Tecnico



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributarî"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 647 DEL 04/07/2019

OGGETTO

Autorizzazione Unica Ambientale n. 27/2019 a favore della Ditta Casablanca Carmelo Giovanni per lo scarico, nella rete comunale delle acque bianche, delle acque di prima pioggia e di dilavamento provenienti dai piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.a. PV 39410, sito in Via Catania, 51 del Comune di Messina.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Massimo Ranieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitol o	Esercizio
PRESO NOTA	09/07/2019			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Massimo Ranieri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.