



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 40/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta Santamaria Antonino** per lo scarico delle acque reflue di dilavamento dei piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ESSO PV 9530 sito in Via Fossata, 2 del Comune di Messina.

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1421 del 15/11/2018

DETERMINAZIONE N. 1365 del 20/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA l'istanza, trasmessa tramite il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA, assunta al Protocollo gen. di questo Ente in data 22.02.2018 al n. 006868/18 da parte della **Ditta Santamaria Antonino** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento dei piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ESSO PV 9530 sito in Via Fossata, 2 del Comune di Messina;

VISTA la nota prot. n. 92312 del 10/04/2018 del SUAP, introitata al prot. gen. di questo Ente al n. 13191/18 in pari data, nella quale si precisa che lo scarico dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ESSO PV 9530 sito in Via Fossata, 2 del Comune di Messina è allacciato alla rete fognaria di Via Boner;

VISTA la nota prot. 130291 del 22/05/2018 introitata al prot. gen. di questo Ente al n. 18438/18 in pari data, nella quale il SUAP trasmette la nota del Dipartimento Ambiente e Sanità, prot. n. 122448 del 14/05/2018 con la quale chiede documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. 170135 del 05/07/2018 introitata al prot. gen. di questo Ente al n. 23849/18 in pari data con la quale il SUAP trasmette la nota prot. 122448 del 14/05/2018 del Dipartimento Ambiente e Sanità con la documentazione integrativa richiesta;

VISTA	la nota prot. 189671 del 26/07/2018 assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n. 32668 in data 25/09/2018 con la quale il Dipartimento Ambiente – Sanità comunica che non esprime parere in quanto non di competenza;
VISTA	la nota prot. n. 29049 del 29/10/2018 dell'AMAM S.p.a., trasmessa tramite il SUAP del Comune di Messina, assunta al Protocollo gen. di questo Ente in data 30/10/2018 al n. 36886/18, che esprime nulla osta allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali;
RITENUTO	che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali" in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta Santamaria Antonino** per lo scarico delle acque reflue di dilavamento piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ESSO PV 9530 sito in Via Fossata, 2 del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà:

- garantire che lo scarico rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria ed in particolare modo in occasione di ogni primo evento piovoso;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;


- trasmettere i risultati delle analisi all'AMAM S.p.A., all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione.

Art. 2) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione e all'AMAM S.p.A. eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.


Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Irene Padovano


Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta Santamaria Antonino** per lo scarico delle acque reflue di dilavamento piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ESSO PV 9530 sito in Via Fossata, 2 del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà:

- garantire che lo scarico rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria ed in particolare modo in occasione di ogni primo evento piovoso;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità;

- trasmettere i risultati delle analisi all'AMAM S.p.A., all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione.

Art. 2) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione e all'AMAM S.p.A. eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata e all'AMAM S.p.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ESSO PV 9530 sito in Via Fossata, 2 del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 14.11.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 14.11.2018

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI**

VISTO PRESO NOTA

Messina 16/11/18 Il Funzionario [firma]

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del
Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri

