



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2691 del 24/07/2025

Proposta di Determinazione n. 2982 del 23/07/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE
SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 23/2025 A FAVORE DELLA DITTA J FUEL S.R.L., PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA, DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. A) DEL D.P.R. N° 59/13, PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PRESSO L'IMPIANTO SITO S.S. 185 KM 62+207 DEL COMUNE DI GAGGI (ME).

IL DIRIGENTE

VISTA la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque prot. int. n° 31201/2025 del 17.07.2025;

VISTO il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA la richiesta di AUA della Ditta J FUEL S.r.l., per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue, di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, provenienti dall’attività di distribuzione carburanti sita in S.S. 185 Km 62+207 del Comune di Gaggi (ME), trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 30636 del 20.05.2025 introitata in pari data al n° 22208/2025;

VISTA la nota di questo Ufficio, protocollo n° 23492/2025 del 28.05.2025, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico delle acque di dilavamento dei piazzali nella rete fognaria acque bianche da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gaggi (ME);

VISTA la nota protocollo n° 8533 del 24.06.2025 del Comune di Gaggi (ME), trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 40394 del 24.06.2025 introitata al Protocollo generale di questo Ente il 25.06.2025 al n° 27606/2025, con la quale l'Area Tecnica del Comune di Gaggi (ME) esprime nulla osta a condizione allo scarico di dilavamento dei piazzali nella rete fognaria acque bianche, provenienti dall'attività di distribuzione carburanti sita in S.S. 185 Km 62+207 del Comune di Gaggi (ME). Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);

CONSIDERAT O che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DATO ATTO dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 175 del 03.10.2024;

VISTO il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

VISTO il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA la richiesta di AUA della Ditta J FUEL S.r.l., per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, provenienti dall'attività di distribuzione carburanti sita in S.S. 185 Km 62+207 del Comune di Gaggi (ME), trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 30636 del 20.05.2025 introitata in pari data al n° 22208/2025;

VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 23492/2025 del 28.05.2025, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico delle acque di dilavamento dei piazzali nella rete fognaria acque bianche da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gaggi (ME);
VISTA	la nota protocollo n° 8533 del 24.06.2025 del Comune di Gaggi (ME), trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 40394 del 24.06.2025 introitata al Protocollo generale di questo Ente il 25.06.2025 al n° 27606/2025, con la quale l'Area Tecnica del Comune di Gaggi (ME) esprime nulla osta a condizione allo scarico di dilavamento dei piazzali nella rete fognaria acque bianche, provenienti dall'attività di distribuzione carburanti sita in S.S. 185 Km 62+207 del Comune di Gaggi (ME). Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
CONSIDERAT O	che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
DATO ATTO	dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 175 del 03.10.2024;
VISTO	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
VISTO	lo Statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO	l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 23/2025 a favore della Ditta **J FUEL S.r.l.**, per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, provenienti dall'attività di distribuzione carburanti presso il distributore sito in S.S. 185 Km 62+207 del Comune di Gaggi (ME), alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui provenienti dalle acque di dilavamento dei piazzali dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento meteorico, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, del pozzetto di controllo fiscale e del punto di allaccio alla pubblica fognatura;
- b) provvedere, annualmente, a far data dalla notifica del presente atto e in occorrenza di evento meteo, ad eseguire analisi chimiche sul refluo, da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati all'ARPA Sicilia, all'Area Tecnica del Comune e a questa Direzione. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale e Idrocarburi totali;
- c) mantenere separata la linea dei servizi igienici e delle coperture, rispetto alla linea di scarico delle acque dilavanti i piazzali;

- d) garantire il destino dei prodotti della depurazione (fanghi, oli e acque di controlavaggio di filtri) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi tre dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- e) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- f) tenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- g) attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso, ad esclusione dello scolmatore di portata, esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'ARPA Sicilia, all'Area Tecnica del Comune e a questa Direzione;
- h) porre in essere ogni accorgimento utile alla riduzione del rischio ambientale legato all'utilizzo delle sostanze potenzialmente inquinanti eventualmente usate presso l'impianto di distribuzione carburanti (combustibili, lubrificanti, materie prime, additivi, etc.);
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatto sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'Area tecnica del Comune di Gaggi (ME) e all'ARPA Sicilia su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento unico da parte del SUAP del Comune di Gaggi (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 6) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 7) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 9) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di Gaggi (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Gaggi (ME) dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso il distributore sito in S.S. 185 Km 62+207 del Comune di Gaggi (ME),

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs.

14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;

- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it,protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE
LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.
(firmato digitalmente)

COMUNE di GAGGI
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA



www.comuneaggi.it

areatecnica@comunegaggi.it
protocollo@pec.comunegaggi.it

S p o r t e l l o U n i c o A t t i v i t à P r o d u t t i v e

Prot. n.8533

Lì, 24/06/2025

Alla Città Metropolitana di Messina
VI Direzione Ambiente
Servizio Tutela Aria e Acque
Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale
Via San Paolo is. 361
98122 MESSINA

Per il tramite al Responsabile del S.U.A.P.
SEDE

OGGETTO: A.U.A. - Parere di competenza.

DITTA: J FUEL S.R.L. – Pratica n. 05514660876-18112024-1141 - SUAP 8745

Protocollo SUAP: 47806/22-11-2024

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 19/05/2025 la Ditta Prassede Maria Cristina, nato a Taormina (ME) il 24/09/1985 e residente in Giarre (CT) in viale delle Province n. 105, C.F. PRSMCR85P64L042Z, ha formulato istanza di A.U.A. al Suap di questo Comune, per l'apertura di un "Impianto Distributore di Carburanti Stradale", individuato in catasto al foglio di mappa n. 8 particella 287 sub. 1;
- Il Suap, in data 20/05/2025, ha trasmesso la richiesta di A.U.A. alla Città Metropolitana di Messina, in quanto Autorità competente ai sensi del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., per l'adozione e determinazione di competenza;

Vista la convocazione della conferenza di servizi da parte della Città Metropolitana di Messina, VI Direzione Ambiente, giusta nota prot. n. 0033015/28-05-2025, parimenti acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n. 7285, in modalità asincrona, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n. 241 del 07/08/90, al fine di definire il procedimento relativo alla richiesta A.U.A. in oggetto;

Considerato che, con la suddetta nota, è stato richiesto il parere di competenza in merito allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali nella rete fognaria acque bianche;

Vista la documentazione pervenuta tramite il Suap, quali:

- Relazione tecnica di calcolo acque reflue e dimensionamento impianto di prima pioggia, redatta a cura dell'Ing. Simona Claudia Silvia Platania, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n. A5353;



VIA REGINA MARGHERITA , 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834

COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'
ALCANTARA

- TAV UNICA: Planimetria stato di fatto e proposta progettuale, a cura del professionista di cui sopra;

RILASCIA

➤ **Nulla osta** allo scarico nella rete fognaria acque bianche delle acque di dilavamento dei piazzali, così come da progetto e relativa relazione di calcolo, **a condizione** che siano sempre rispettati all'immissione i valori limite per lo scarico come prescritti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte 3^a del D.Lgs.152/06, e con le seguenti avvertenze:

- Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
- Dovranno essere consentite in ogni tempo ispezioni e verifiche dell'impianto interno di fognatura da parte del personale comunale autorizzato;
- Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizioni di legge e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi;
- In caso di variazione della destinazione, di ampliamento, di ristrutturazione o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
- Dovrà essere assicurata la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione e dalle normative tecniche di settore, conservando registro degli interventi eseguiti, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti.


Allegati:

- Relazione tecnica di calcolo acque reflue e dimensionamento impianto di prima pioggia;
- TAV UNICA: Planimetria stato di fatto e proposta progettuale;

Il Responsabile del Servizio 2
Urbanistica ed Edilizia Privata
(Geom. Vincenzo M. Ponturo)



Il Responsabile Dell'area Tecnica
(Ing. Antonino Privitera)



COMUNE di GAGGI

