



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2809 del 11/08/2025

Proposta di Determinazione n. 3118 del 07/08/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE
SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 25/2025 A FAVORE DELLA DITTA FIOCCO SERVICE S.R.L. PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA E PER L'IMPATTO ACUSTICO, DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. A) E LETT. E) DEL D.P.R. N° 59/13, DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI AUTOUFFICINA E RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICA DI AUTOVEICOLI SITA C.DA PIETRA DI ROMA S.N. DEL COMUNE DI TORRENOVA (ME).

IL DIRIGENTE

- VISTA** la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque prot. n° 33851/2025 del 05.08.2025;
- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”, con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA della **Ditta Fiocco Service s.r.l.** per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e per l'impatto acustico, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, derivanti dall'attività di autofficina e riparazione e manutenzione meccanica di autoveicoli sita C.da Pietra di Roma s.n. del Comune di Torrenova (ME), pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 7671/2025 del 15.05.2025 e successiva

integrazione protocollo n° 8451/2025 del 28.05.2025, assunte al Protocollo generale di questo Ente al n° 21503/2025 del 15.05.2025 e n° 23576/2025 del 29.05.2025;

VISTA la nota di questo Ufficio, protocollo n° 24512/2025 del 05.06.2025, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto appena acquisito il parere di merito da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME) attestante la regolarità dello scarico unitamente al N.O. acustico;

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Patrimonio e Manutenzione del Comune di Torrenova (ME) con il quale si attesta la conformità dello scarico delle acque di 1^a pioggia recapitanti nella rete fognaria acque nere e delle acque di 2^a pioggia recapitanti in rete fognaria acque bianche, e si rilascia il N.O. acustico trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 11467 del 24.07.2025, introitato in pari data al n° 32171/2025;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DARE ATTO dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n° 175 del 03.10.2024;

VISTO il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c. 4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 25/2025** a favore della **Ditta Fiocco Service s.r.l.** per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e per l'impatto acustico, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, derivanti dall'attività di autofficina e riparazione e manutenzione meccanica di autoveicoli sita C.da Pietra di Roma s.n. del Comune di Torrenova (ME), alle seguenti condizioni:

Art. 1 I reflui provenienti da dilavamento (prima pioggia) dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2 I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3 Il Gestore dovrà:

- a) provvedere, annualmente, a partire dalla notifica del presente atto, **in occorrenza di evento meteo** ad eseguire analisi chimiche sul refluo delle acque di 1^a pioggia, da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Ufficio Tecnico del Comune entro 60 gg dalla data di campionamento. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali e Solventi Organici Aromatici;
- b) mantenere nel tempo l'integrità della pavimentazione aziendale esterna;
- c) mantenere separata la linea dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche;
- d) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, fanghi, ecc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;

- e) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- f) mantenere all'interno del sistema di trattamento un franco idraulico non inferiore a 16 mc anticipatamente ad ogni evento di prima precipitazione;
- g) tenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- h) eseguire o fare eseguire le lavorazioni in campo aperto adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio degli inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento;
- i) porre in essere ogni utile accorgimento utile alla riduzione del rischio ambientale legato all'utilizzo delle sostanze potenzialmente inquinanti eventualmente usate presso l'impianto (combustibili, lubrificanti, materie prime, vernici, tinture etc.)
- j) attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono i depuratori soltanto nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA Sicilia e a questa Città Metropolitana;
- k) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatto sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi.

Si diffida il Gestore dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico acque o materie di scarto eventualmente generate dal processo di lavorazione.

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME) e all'ARPA Sicilia su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali-quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Torrenova (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza.

Art. 7) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 8) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 10) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di Torrenova (ME).per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e all'Ufficio tecnico del Comune Torrenova (ME). dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso l'autofficina di riparazione e manutenzione meccanica di autoveicoli sita C.da Pietra di Roma s.n. del Comune di Torrenova (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza

dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;

- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it,protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE
LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.
(firmato digitalmente)