

# Città Metropolitana di Messina

## VI DIREZIONE AMBIENTE

SERVIZIO QUALITA' ARIA IMPIANTI TERMICI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE UFFICIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

Appalto per l'affidamento del servizio relativo al controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio, manutenzione accertamento ed ispezione degli impianti termici nei Comuni ricadenti nella Città Metropolitana di Messina con popolazione residente inferiore ai 40.000 ab./res. - CIG:7222542634 – CHIARIMENTI

#### Punto A

In riferimento al punto 26) della domanda di ammissione si chiede se trattasi di refuso in quanto il requisito richiesto abilita ad esercitare le attività di installazione e manutenzione degli impianti termici, attività espressamente in contrasto con quella di ispezione degli impianti termici ai sensi dell'allegato C del D.P.R. 74/13 e come del resto prescritto nel capitolato tecnico all'art. 5.

## Risposta

La dichiarazione di cui al punto 26) del modello A) non costituisce motivo di esclusione qualora il concorrente produca adeguata documentazione dalla quale si evince che gli ispettori posseggano "una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare" come riportato al punto 7) lettera a) dell'allegato C al DPR 74/13. In particolare il personale incaricato di effettuare i controlli sugli impianti termici deve essere in possesso di un attestato di accertamento di idoneità tecnica per l'espletamento dell'attività di ispezione di impianti termici rilasciato dall'ENEA o da altro Ente pubblico accreditato, equivalente al requisito di abilitazione D.M. 37/08.

### Punto B

Per soddisfare il requisito di cui al punto A) l'impresa concorrente può ricorrere all'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

#### Risposta

E' possibile ricorrere all'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per soddisfare il requisito di cui al punto A).

Il R.U.P. F.to Dott. Salvatore Ipsale Il Dirigente F.F. F.to Dott. Francesco Roccaforte