

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE
"I.C.E. VAINICHER" DI LIPARI (ME)
C.U.P. B66B14000020002
- PROGETTO ESECUTIVO -

IMPIANTO ANTINCENDIO		9
PIANTA PIANO PRIMO	scala 1:100	IA. 3
PROGETTISTI:	Arch. Domenico CALARCO	
	Arch. Caterina MARINO	
	Arch. Matteo VENUTO	
	Geom. Fortunato CHIESINI	
STRUTTURISTA:	Ing. Giovanni LENTINI	
IMPIANTISTA:	Ing. Giovanni PARISI	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ing. Carmelo BATTAGLIA	

Messina, 31/08/2021	Revisione 01 - 21/01/2022	Visi ed approvazioni
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA (ai sensi dell'art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016)	VALIDATO (ai sensi dell'art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016)	
PROVVEDIMENTO n° 24 del 14.10.2022	PROVVEDIMENTO n° 22 del 12.10.2022	
Il Responsabile del Procedimento (Ing. Carmelo BATTAGLIA)		

LEGENDA

PERCORSO DI USCITA	COMPARTIMENTAZIONE
Verso il basso	Parete resistente al fuoco
Orizzontale	Porta resistente al fuoco
Verso l'alto	Camino di ventilazione
SISTEMA ANTINCENDIO	SISTEMA EMERGENZA
Gruppo spinta antincendio	Lampada di emergenza autoalimentata
Estintore portatile	Lampada di emergenza con indicazione
Estintore portatile CO2	Pulsante di sgancio generale RETE
Idrante interno con tubazione	Quadro elettrico generale
Rete idrica in acciaio (a vista)	Centrale antincendio
Rete idrica in acciaio esistente	Pulsante di allarme antincendio
Rete idrica interrata PE - PN 12,5	Segnalatore ottico - acustico
Montante verso l'alto	Rivelatore ottico di fumo
Montante verso il basso	Rivelatore ottico di fumo (controsoffitto) munito di ripetitore ottico
Connessione	
Verso acqua	
Attacco VV-F rete idranti	
	SISTEMA EVAC
	Centrale certificata EN 64-16 per EVAC
	Diffusore acustico a norma EN 54-24
	Diffusore acustico a norma EN 54-24 per palestra
	Diffusore acustico a norma EN 54-24 a tromba per esterno
	Base microfonica per messaggi vocali

Via I.C.E. Vainicher

Via T. Carnevale

