



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 673 del 31/05/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 583 del 10/06/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **13/2021** a favore della **Ditta Interdonato Maurizio** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di distribuzione carburanti ENI PV 9699 sito in via Garibaldi angolo via Cavour del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA da parte della Ditta Interdonato Maurizio per lo scarico in fognatura comunale di acque di dilavamento dei piazzali di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di distribuzione carburanti ENI PV 9699 sito in via Garibaldi angolo via Cavour del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP in delega al CCIAA di Messina con note prot. nn° 4850 e 4852 del 19.03.2020, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn° 12598/21 e 12603/21 del 06.04.2021;
- VISTA** l'autorizzazione con prescrizioni di allaccio alla rete comunale delle acque bianche/meteoriche per lo scarico delle acque di copertura della pensilina, del manufatto e delle acque di dilavamento rilasciata dall'Area Tecnica Dip. Servizi Tecnici del Comune di Messina con Determinazione n° 3486 del 22.04.2021, protocollo n° 2021/115827 del 27.04.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 16520/21 del 29.04.2021. Tale autorizzazione si allega al presente atto e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 16138/21 del 27.04.2021, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata e in modalità asincrona della Conferenza dei Servizi, si sarebbe proceduto all'adozione dell'AUA dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico delle acque reflue da parte del Dipartimento Servizi Tecnici del Municipio di Messina;
- VISTA** la nota dell'Area Tecnica Dip. Servizi Tecnici del Comune di Messina, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 17268/21 del 06.05.2021, con la quale si conferma quanto riportato nell'autorizzazione sopra citata e si comunica che si provvederà a rilasciare la regolarità dell'allaccio non appena la Ditta avrà completato i lavori per i quali sarà rilasciato attestato finale;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta Interdonato Maurizio per lo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali nella rete comunale di raccolta acque bianche, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di distribuzione carburanti ENI PV 9699 sito in via Garibaldi angolo via Cavour del Comune di Messina alle seguenti prescrizioni:

Art. 1) I reflui depurati, così come descritti nell'allegata Autorizzazione all'Allaccio del Comune di Messina, n. 3486 del 22.04.2021, dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore inoltre dovrà:

- a) procedere, in occasione del primo evento meteorico utile, alla caratterizzazione delle acque reflue prima del recapito nella rete di raccolta acque bianche, determinando i seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, frazioni dell'Azoto inorganico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, producendo gli esiti analitici all'Area Tecnica Dip. Servizi Tecnici di Messina, all'ARPA di Messina e a questo Ente;
- b) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- c) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- d) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- e) garantire il corretto destino dei prodotti (sabbie, fanghi o oli) della depurazione, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti esibendo, entro tre mesi dal rilascio dell'AUA, convenzione con Ditta specializzata;
- f) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore, incluse le operazioni di ricambio dei consumabili;
- g) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) La Ditta dovrà documentare fotograficamente la posa in opera del depuratore e i raccordi idraulici ingresso ed in uscita dello stesso, dando notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e dell'Area Tecnica Dip. Servizi Tecnici di Messina eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina, in delega al CCIAA di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 7) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 8) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e dell'Area Tecnica Dip. Servizi Tecnici dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 9) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di distribuzione carburanti ENI PV 9699 sito in via Garibaldi angolo via Cavour del Comune di Messina. Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 27.05.2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 67 del 08/02/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 67 del 08/02/2021)